


Afmetingen Verdeler VloerverwarmingLimburg



Groepen	L	H	A	B	C
2	370	380	3/4	1"	64
3	420	380	3/4	1"	64
4	470	380	3/4	1"	64
5	520	380	3/4	1"	64
6	570	380	3/4	1"	64
7	620	380	3/4	1"	64
8	670	380	3/4	1"	64
9	720	380	3/4	1"	64
10	770	380	3/4	1"	64
11	820	380	3/4	1"	64
12	870	380	3/4	1"	64

* Geaardstopcontact dient aanwezig te zijn

* Er dient 50 mm werkruimte te zijn aan beide uiteinde's van de verdeler

* Verdeler wordt op +/- 300 mm van de vloer bevestigd

* Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (wettelijke voorschriften).